

國立佳冬高級農業職業學校_____（處室/科別）

局部排氣裝置或除塵裝置 重點檢查紀錄表

實習工場名稱：_____

規定檢查頻率：開始使用、拆卸、改裝或修理時

檢查日期：_____年_____月_____日

項次	檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
				正常	異常	
1	氣罩、導管及排氣機狀況	磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況	目視檢查			
2	導管或排氣機之狀況	有塵埃聚積狀況	目視檢查			
3	排氣機之注油潤滑狀況	有異聲	實測檢查			
4	導管接觸部分之狀況	出現洩漏及損壞	目視檢查			
5	連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況	皮帶鬆弛	目視檢查			
6	吸氣及排氣之能力	吸/排氣能力正常	實測檢查			
7	設置於排放導管上之採樣設施	是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌	目視檢查			
8	其他妨礙作業安全事項	妨礙作業				
9	保持性能之必要事項	性能是否正常	目視檢查			
建議改善事項：						

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第 40 條辦理。

2. 局部排氣依系統分別實施檢查及紀錄。

3. 檢查結果請打勾(✓)；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

4. 本自動檢查表請於開學前一週完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：