

國立佳冬高級農業職業學校_____（處室/科別） 第一種壓力容器(小型) 定期檢查表

實習工場名稱：_____

規定檢查頻率：每月(當月 10 日前檢查完成)

設備名稱（編號）：_____

檢查日期：_____年_____月_____日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
容器本體					
1. 本體	無損傷、腐蝕	目視檢查			
2. 焊接縫	無腐蝕、裂縫	目視檢查			
3. 保溫	無破損	目視檢查			
4. 防銹油漆	無脫落	目視檢查			
蓋板螺栓					
5. 各部螺栓	無鬆動、減少	目視檢查			
6. 各部螺栓	無損耗、腐蝕	目視檢查			
7. 蓋板、凸緣	無腐蝕、變形	目視檢查			
管及閥等					
8. 閥、旋塞	無損耗、洩漏	目視檢查			
9. 各接頭	無洩漏	目視檢查			
10. 管線（含電熱管）	無腐蝕	目視檢查			

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
附屬及安全裝置					
11. 安全閥	性能正常	實測檢查			
12. 壓力錶	性能正常	實測檢查			
13. 液面計	正常	實測檢查			
14. 溫度計	正常	實測檢查			
其他					
15. 錶	須標示紅線及藍線	目視檢查			
建議改善事項：					

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第 33 條辦理。

2. 檢查結果請打勾(✓)；如無此項檢點項目，請以“—”示之，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於當月 10 日前完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：