

國立佳冬高級農業職業學校_____（處室/科別） 升降機 定期檢查表

實習工場名稱：_____

規定檢查頻率：每月(當月 10 日前檢查完成)

檢查日期：_____年_____月_____日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
1. 終點極限開關、緊急停止裝置、制動器	正常	實測檢查			
2. 鋼索或吊鏈	無損傷	目視檢查			
3. 導軌狀況	良好	目視檢查			
4. 安全門及沖道鐵門	作動正常	實測檢查			
5. 車廂升降	作動正常	實測檢查			
6. 變速箱之機油、設備	機油適量、設備乾淨	目視檢查			
7. 控制裝置及機動傳導裝置	正常	實測檢查			
8. 連鎖開關、調速機等安全裝置	正常	實測檢查			
9. 其他		目視/實測檢查			
建議改善事項：					

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第 22 條辦理。

2. 檢查結果請打勾(✓)；如無此項檢點項目，請以“—”示之，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

3. 本自動檢查表請於當月 10 日前完成檢查，並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：