

國立佳冬高級農業職業學校_____ (處室/科別)

高壓氣體容器鋼瓶及管路 作業檢點表

實習工場名稱：_____

規定檢查頻率：每日作業前

類別：☐容器 ☐鋼瓶 氣體名稱：_____

檢查之年月份：_____年_____月

檢點項目	日期 (星期)	檢查結果															
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1. 是否有固定																	
2. 內容物名稱是否有明顯標示(依危害通識規則規定)																	
3. 柱塞是否正常、是否無洩漏																	
4. 調壓器是否正常，是否無洩漏																	
5. 高壓皮管是否無損壞、龜裂																	
6. 皮管是否有管夾固定																	
7. 壓力表、流量計是否無損壞洩漏																	
8. 共同輸送管路是否無損壞、腐蝕、洩漏																	
9. 實瓶、空瓶是否確實分區存放																	
10. 空瓶處理情況是否良好																	
11. 備用氣體鋼瓶(實瓶)儲放情況是否良好、鋼瓶頭是否蓋緊防護罩蓋。																	
12. 是否置于陰涼非陽光直射處																	
檢查人員簽章																	

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第 69 條及「高壓氣體勞工安全規則」第 233 條辦理。

2. 檢查結果：正常打√，異常打×，如無此項檢點項目請以“—”示之。

3. 本自動檢查表請於每日作業前完成檢查，每月檢查完後，於次月 10 日前並將檢查結果擲交職業安全衛生管理單位乙份，自存乙份，保存三年，以便供勞檢所備查。

場所負責人：

單位主管：